



LISTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANT.	UNID.
17	SELLO H/V, HIERRO MALEABLE DE Ø3/4" NPTF, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN	APPLETON o SIMILAR	EYF-75	2	PZA.
4	UNION DOBLE RGS DE Ø3/4" NPTF	APPLETON o SIMILAR	UNF75NR	2	PZA.
8	TUBO CONDUIT RGS DE ACERO GALVANIZADO Ø3/4" NPT, SUN COSTURA INTERNA, ANSI C80.1 Y UL-6 (L= 3m)	CINTAC ó SIMILAR	1901-3000	6	m.



ipe
BOLIVIA

Calle Dr. Fermín Peralta #108 - Equipetrol
Telf: (591) 62000290
Fax: 3326447
Casilla de correo: 847
www.ipe.bo
informaciones@ipe.bo

NOTAS:
1.- MEDIDOR DE FLUJO "E" FUERA DE SERVICIO 2.- SE DEBERÁ CAMBIAR LOS CONDUITS, SELLOS Y ACCESORIOS EXISTENTES, PARA PODER INGRESAR CON LOS NUEVOS CABLES A LAS CAJAS DE CONEXIONADO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
1.- MU-E50-EM/IC 0018 - 01 de 09 ARQUITECTURA DE CONTROL 2.- MU-E50-EM/IC0025-01 de 01 LISTA DE INSTRUMENTOS

SIMBOLOGIA:
— EXISTENTE — NUEVO

FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBO	REV. N°	DESCRIPCION
30/Sep/22	Y. Martínez	J. Ferrufino	W. Montero	A	Para Revisión
21/Oct/22	Y. Martínez	J. Ferrufino	W. Montero	B	Para Revisión
15/Nov/22	Y. Martínez	J. Ferrufino	W. Montero	0	Para Construcción



TRANSPORTE DE GAS NATURAL
GERENCIA DE OPERACIONES
SANTA CRUZ - BOLIVIA

INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

PUENTE DE MEDICION MUTUN

TÍPICO DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS
INSTALACION Y CONEXIONADO DE JB's DE CAMPO

ESCALA : S/E

PLANO N° : MU-E50-EM/IC-0016 - 03 de 03